



Instrukcja instalacyjna szaf gazowych ze stali nierdzewnej

- Miejsce wyznaczone do montażu szafy gazowej należy wcześniej odpowiednio przygotować.
- Wszystkie prace szlifiercze lub spawalnicze powinny zostać wykonane zanim szafa stanie na postumencie. Każdy kontakt z pyłem po szlifierczym lub stopem po spawaniu spowoduje powstanie przebarwień, a w rezultacie ognisk korozji na szafie.
- W miarę możliwości miejsce gdzie stanie przyłączy powinno zostać oczyszczone z gałęzi krzewów lub innych czynników, które ocierając się o szafę mogą spowodować przebarwienia materiału.
- Po zakończonym montażu zalecane jest natychmiastowe usunięcie folii ochronnej w celu zapobiegnięcia reakcji z otoczeniem, która w rezultacie może powodować powstanie przebarwień i zacieków na materiale.
- Jeśli w procesie montażu konieczna będzie ingerencja mechaniczna w obudowę (wiercenie, wycinanie itp.) powinno być to wykonane wyłącznie narzędziami przeznaczonymi do obróbki stali nierdzewnej. W szczególności zabrania się użycia do w/w celu środków i narzędzi mechanicznych, które miały uprzednio styczność z jakimkolwiek materiałem nie będącym stalą nierdzewną.
- Zabrania się czyszczenia i konserwacji szaf z użyciem jakichkolwiek środków chemicznych zawierających chlor oraz wszelkich ogólnie stosowanych w gospodarstwie domowym środków czystości. W celu usunięcia powstałych zabrudzeń należy używać wyłącznie środka o nazwie LOT S DEF (środek myjąco-ochronny do stali nierdzewnej).
- Jeśli w/w zalecenia producenta nie będą przestrzegane obudowa traci wszelką gwarancję producenta.